

MINIMATIC WRAS

(Brevettato)
(Patented)

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUA POTABILE

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa (brevettato) stagni fino a 100 m di profondità, contatto elettrico commutatore, meccanico.

IMPIEGO

Controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne destinate alla raccolta di acqua potabile o da potabilizzare in accordo con la circolare del Ministero della Sanità del 2 Dicembre 1978.

La serie WRAS APPROVED è stata testata e certificata dall'Istituto WRc-NSF Ltd secondo quanto richiesto dal United Kingdom Regulations/Byelaws (Scotland).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico pezzo.
- Camera interna in unico pezzo pressosoffiato per la sede del commutatore e della sfera.
- Sfera in metallo inossidabile.
- Iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse non igroscopiche, che elimina ogni residuo di aria all'interno del corpo del regolatore sigillandolo ermeticamente.
- Pressione max. di lavoro 10 bar

FLOAT SWITCH FOR DRINKABLE WATER

Float switch insensitives to humidity and condensation (patented) water resistant up to 100 m deep, with electric contacts commutator, mechanics.

USE

Level control for filling and emptying tanks or cisterns assigned to the collection of drinkable water or to make it drinkable.

The WRAS APPROVED serie has been tested and certified by WRc-NSF Ltd institute in accordance with United Kingdom Regulations/Byelaws (Scotland).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Single outer casing piece in blowmoulded Polyethylene
- Inner chamber built as a single blowmoulded piece for the commutator and ball seat
- Stainless steel ball
- Non-hygroscopic closed cells injection of expanded polyurethane in the regulator to eliminate air and to seal hermetically the unit
- Max. working pressure 10 bar

WRAS
APPROVED
PRODUCT

CE



CONTRAPPESO A RICHIESTA
COUNTERWEIGHT ON REQUEST

INFORMAZIONI:

- Regolatore di livello per liquidi. • Dispositivo di comando su cavo flessibile.
- Adatto ad ambienti di inquinazione normale. • Cavo di alimentazione non sostituibile, in caso di danneggiamento tutto l'apparecchio deve essere scartato.

MINIMATIC WRAS = TIPO D'AZIONE 1B

INFORMATION:

- Level regulator for liquids. • Device of command on flexible cable.
- Right for environment at normal pollution. • Power supply cable not replaceable, in case of damage the entire device must be rejected.

MINIMATIC WRAS = TYPE OF ACTION 1B